

Kanuni ikametgahı

Kanuni ikametgahı ORUÇREİS MAH. GİYİM KENT SİTESİ 1. SOK. D:1 NO:49 ESENLER / İSTANBUL
EVRENSEL YANGIN GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hizmet verilmesi halinde geçerli olup, onunla ilgili hükümleri de kapsar.

MADDE 1 – İŞİN KAPSAMI

- 1) Yangın söndürme cihazlarının yıllık periyodik kontrolleri **FİRMA** tarafından ücretsiz yapılacaktır.
- 2) Dolumu yapılacak cihazlar ; Firma elemanları tarafından yerlerinden alınıp dolum ve bakımları yapılacaktır. Dolumları yapıldıktan sonra da, tekrar FİRMA elemanları tarafından yerlerine götürülüp veya kargo ile gönderilip teslim edilecektir. Dolum esnasında, doluma giden cihazların yerine, Cihazların dolumun dan gelinceye kadar **FİRMA** tarafından yedekleri dolu olarak konumlandırılacaktır. Dolum işlemi, en geç 7 iş gününde tamamlanacaktır.
- 3) Çıkabilecek arıza eksiklikler ücret alınmadan gönderilecek ancak yenilenmesi gereken yedek parçalardan alınacaktır.
- 4) Yangın söndürme cihazları hakkında personellerine **FİRMA** tarafından eğitim tatbikatı verilecek ve yapılacak bu tatbikatta boşalacak tüpleri de FİRMA yine ücretsiz olarak dolum yapacaktır.
- 5) Konu ile ilgili yangın talimatları ve genelgeleri ilgili yerlere ücretsiz olarak FİRMA tarafından ücretsiz asılacaktır. (Fosforlu yön levhaları)
- 6) Satılan veya dolumu yapılan tüplerde ; kendiliğinden meydana gelecek bozulma veya boşalmalarda ücret alınmayacak ; ancak kullanılacak ve de kurcalanarak mühürleri koparılan cihazlardan dolum ücreti alınacaktır.
- 7) Değişimi Yapılacak olan Kuru Kimyevi Tozlu Y.S.C larında İtici Gaz olarak Azot Gazı Kullanılacaktır. İçlerine konulacak toz T.S.E 5684' e göre % 40'lık Mono Amonyum Fosfat (MAP) içerecek olup ABC Türü Yangın Sınıflarında Kesin Söndürme Etkisi Olacaktır.
- 8) Değişimi Yapılacak K.K.T yangın Söndürme Cihazlarında Manometre 18 bar çalışır.27 bar (Gösterge) olacaktır.
- 9) Değişimi Yapılacak Y.S.C larının üzerinde Kontrol Kartları ve Kullanma Kılavuzları Asılı olacaktır.Emniyet pimleri kurşun mühür olacaktır.
- 10) Değişimi yapılan Y.S.C larının hortumlarında T.S.E veya CE standartlarına uygun olduğunu belirtir orijinal yazıları bulunacaktır.
- 11) Değişimi yapılan K.K.T'lu Y.S.C larının tetik kısımları El ile çalışan ve Piringten İmal edilmiş olacaktır. Yeni yönetmenliğe göre emniyet siboplu olacaktır.
- 12) Değişimi Yapılacak Y.S.C ları 4 yıl Dolum garanti Kapsamında olacaktır
- 13) Dolumları Yapılacak CO2'li Y.S.C ların içlerinde bulunan CO2 oranları % 95 Safılıkta olacaktır.

- 14)** CO2'li Cihazlarda Söndürücünün Valf Kısımları Özel piringten Alaşımli T.S – 1520 ye uygun ve Özel Emniyet tertibatlı olacaktır.
- 15)** CO2'li Yangın Söndürme Cihazlarının Hortumları Dış Etkenlere Dayanıkl T.S.E 745 veya 6387 Standartlarına Uygun olacak, Hortumların Uç kısımlarındaki Tutma yerleri Soğuğa karşı Tecritli Ahşaptan veya Kalın Etli Plastikten olacaktır.
- 16)** CO2'li Yangın Söndürme Cihazlarındaki Hortumların uç kısımları sağlam plastik veya bakalitten olacaktır.
- 17)** Değişimi Yapılacak olan Halokarbon alternatifi FA-236 olacaktır. Söndürücüler DN-14270' e göre El ile taşınabilen Portatif Yangın söndürücülerde Kullanılabilen Yangına Karşı Korunma tertibatında kullanılabilen uygunlukta olan gaz olacaktır.
- a) A.B.C.E sınıfı yangınlarının tamamında kullanılacaktır.
- b) Elektrik ve Elektronik sistemlerde çıkacak yangınlarda kirliliğe neden olmadan Elektriği kesinlikle iletmeden, Elektronik cihazları tahrip etmeden söndürme Özelliğine sahip olacaktır.
- c) Halokarbon Yangın söndürme cihazı 1000 Volt'a kadar Elektriği iletmeyecek olup, insan sağlığına zarar vermeyecek ve renksiz, kokusuz olup, kullanıldığında duman yada is yapmayacaktır.
- d) Tetikleme Tertibatına Bir kez basılıp bırakıldığında Cihazın içerisinde kalan FA-236 karışım gazını tekrar kullanılmak için boşaltma yapmayacaktır ve kesinlikle sızdırma yapmayacaktır.
- e) Halokarbon FA-236 gazı Y.S.C. larının içindeki gaz Doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen, geriye atık madde bırakmayan, Devlet tarafından Yasaklanmamış söndürdüğü malzemelerde yan etkisi olmayan gaz sınıfı olacaktır.
- 18)**Alıcının talep etmesi halinde değişimi yapılan Y.S.C.'leri içerisinde sondaj usulü ile yangın söndürme cihazlarından her cinsten birer adet seçerek tatbikat yapıp, analiz edilmesi için istediği kurum veya kuruluşa test ettirilecektir. Test ve tatbikat giderleri firmamıza ait olacaktır.
- 19)**Yangın söndürme Cihazları bütün birimlere teslim edilip. Teslimattan doğacak bütün ulaşım giderleri firmamız tarafından karşılanacaktır.
- 20)**Firmamıza ait TSE hizmet yeterlilik belgesi ve diğer sertifikalar, bayisi olduğumuz firmanın veya bayilerimizin tüm belgeleri birer suretleriyle alıcıya teslim edilecektir.
- 21)** Firmamız cihazları(4) yıl süre ile her yıl bakım ve kontrollerini yapacak olup ve genel garanti hükümlerine uyacaktır.
- 22)**Değişimi yapılan yangın söndürme cihazlarında kendiliğinden meydana gelebilecek bozulma veya boşalmalardan garanti süreleri boyunca ücret talep edilmeyecek.
- 23)** Şartnamede yer almayan konular için TSE ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yangın söndürücüler ile ilgili standart tebliğleri ve konuda yürürlükte olan mevzuat hükümleri esas alınacaktır.
- 24)** Verilen **Fiyatlar 4 Yıl geçerli** olup,yıl içerisinde boşalan yangın söndürme cihazları verilen fiyat üzerinden dolun ve bakımları yapılacaktır.

25) Değişim için teklif veren firma, yukarıdaki hususları aynen yerine getireceğini taahhüt etmiş kabul edilir.,

26) İş bu şartname (26) madde'den oluşmuştur.

Firma ücretsiz yangın ile ilgili danışmanlık hizmeti verilecektir.

MADDE 5 – GARANTİ ŞARTLARI :

Satış yapılan cihazlar, TSE (TS.EN 671.1'e uygun) belgeli olup, 6 yıl imalat hatalarına karşı garantilidir. Dolumları yapılan cihazların garantileri ise -2- yıl olacaktır. Ve sadece bu süre içerisinde dolum işleminden veya kullanılan malzemelerden ötürü çıkan hataları **FİRMA** ücretsiz olarak düzeltmekle yükümlü olacaktır.

MADDE 6 – ÖZEL ŞARTLAR :

- a) Firma tarafından doldurulan ve üzerinde mühür ve etiketi bulunan yangın söndürücülerini başka şahıs ve firmalara kontrol ettirilmeyecektir.
- b) FİRMA adını kullanarak dolum-bakım yapmak isteyen firmalar, gelebilir. Bu tür şüpheli durumlarda tedbirli davranılması esastır. Cihazlar, asla FİRMA ile teyit yapmadan şüpheli kuruluş ve kişilere verilmeyecektir. Her şüpheli durumda, FİRMA ile irtibat kurulması gerekmektedir. Aks, taktirde sorumluluk hastaneye aittir.

MADDE 7 – ZARAR VE ZİYAN TAZMİNİ:

FİRMA'nın vermiş olduğu hizmetlerin tümü olabilecek tüm zararlara karşı sorumludur. Yangın söndürme cihazlarının dolum tarihlerinin geçmesi, bozulmalarının vb. ihmaller de **FİRMA**'nın takipsizliğinden kaynaklanan tüm zarar ziyan tazmini **FİRMA**'ya aittir.

MADDE 8 – İHTİLAFLARIN HALİ:

Sözleşme nedeni ile doğacak her türlü ihtilafın halinde Büyükçekmece Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 9 – ONAY

İş bu sözleşme 9 – maddeden oluşmuş ve de -1- yıllık yapılmış olup, sözleşmede belirtilen şartlar da 2 yıl geçerli bulunmaktadır . Ayrıca; sözleşme tarafların rızası ile 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

KAŞE / İMZA

KAŞE / İMZA