

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN (KARBONDİOKSİTLİ KURU KİMYEVİ ABC TOZLU) KONTROL - DOLUM - BAKIM ve ALIM ŞARTNAMESİ

Mevcut Yangın Söndürme Tüplerinin kontrol, dolum, bakım ve test işlemleri ile yeniden komple yangın söndürme tüpü alımı aşağıdaki hususlar doğrultusunda yapılacaktır.

I - SATICI FİRMADA ARANAN ŞARTLAR

1. Firmanın ürünleri TS 862- EN 3 Belgeli - İmalat Yeterlilik Belgeli olmalı ve bu belgelerini idareye teslim etmelidir.
2. Firma teklif sırasında, Bursa TSE Bölge Müdürlüğü'nden alınan Hizmet Yeri Yeterlilik (TS 11827 kapsamlı) Belgesini (en son tarihli) ihale komisyonuna sunmalıdır.
3. Firma teklif sırasında, Ticaret ve Sanayi Bursa İl Müdürlüğü'nden alınmış olan en son tarihli belgeleri (Yangın Söndürücüler Dolum, Bakım ve Hidrostatik Test Belgesi - Kuru Tozlu Karbondioksitli, Basıncı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene Deney ve Bakım Yeterlilik Belgesi - TS 1519 ve TS 11169 standart kapsamındaki tüpler için Garanti Belgesi - Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi) ihale komisyonuna sunmalıdır.
4. Teklif veren firma, Ürün Belgesini (ürünün markası ile kullandığı toza ait sertifikasını) ihale komisyonuna sunmalıdır.
5. Firma kendisi imalatçı değil ise (başka firmanın TSE'ye uygun imal edilmiş tüpünü satıyorsa) imalatçı firmayla olan sözleşmesini ihale komisyonuna sunmalıdır.

II. TEKNİK ŞARTLAR

1. Kuru Kimyasal ABC Tozlu, Karbondioksitli ve Halokarbonlu tüpler, TS 862- EN 3 ve TS 11169, norm ve standartlarına uygun olmalıdır.
2. Karbondioksitli tüplerde, söndürücü maddesi TS 2603 norm ve standartlarına uygun olmalıdır.
3. Halokarbonlu tüplerde, söndürücü maddesi HCFC, dolu ağırlığı 10,8 kg, çalışma basıncı 17 bar, boşalma süresi 10 saniye, püskürtme uzaklığı 4 metre, sıcaklık aralığı -20/+60 santigrat derece ve sürekli basınçlı tip olmalıdır.

III. İLAVE ŞARTLAR

1. Firma yeni alınan tüm cihazlar- yeni dolum yaptırılanlar dahil iki (2) senelik garanti belgesi vermelidir.
2. Yukarıda belirtilen şartlara göre yangın söndürme tüplerinin (dolum, bakım veya yeniden satın alınması) idarece teslim alımı sırasında firma temsilcisi birlikteliğinde KKT (ABC tozlu), karbondioksitli ve halokarbonlu tüplerden rastgele birer adet seçilerek, yangın söndürme işleminde test edilecektir. Test sonucunda boşalan tüpler firma tarafından ücretsiz doldurulacaktır.
3. Ayrıca tozlardan yanma vesusu testi (cins ve kalite saptaması) de yine idare ve firma temsilcileri birlikteliğinde yapılacaktır.
4. Kurumun gerek görmesi halinde satış yapan firmanın ürünleri dolum-bakım yapılanlarda söndürme maddesi, yeni alımlarda ise tüp komple TSE laboratuvarlarına idarece muayene ve deneye tabi tutturulabilecektir. Muayene ve deney ücretlerini satıcı firma ödeyecektir.
5. Firma alımdan sonra yangın söndürücülerin bakım ve tamirini TS-11748, TS-11827'ye göre yapacaktır.
6. Teslim ve ödemenin gerçekleşmesini müteakip;
 - a) Firma yeni alım, dolum, bakım ve test gören yangın söndürme cihazlarının kontrolünü yılda bir (1) kez ve Müdürlüğün uygun gördüğü bir personelin nezaretinde ücretsiz olarak yürütecek ve Kontrol Kartları ile Takip Çizelgesini işleyerek idareye teslim edecektir.
 - b) Firma söndürme cihazlarının sağlık birimlerine naklinden sonra, kullanılacak birimin, herkes tarafından görülebilen iç duvar yüzeyinin, omuz boyu yüksekliğinde ve o birim sorumlusunun gözetiminde montaj işlemini yapacaktır.
 - c) Firma yetkilileri, o birim personeline tüplerin tanıtımı, kullanımı konusunda bilgi verecektir.